

皿木分場

令和4年度

日	曜日	天候	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
				原水	配水	原水	配水	原水	配水							配水	配水
				PAC(kg)		硫酸(kg)											
1	(金)	雨		10.8	10.2	2.2	2.0	7.6	7.5	32.6	72	96	37.4	246	0.10		
2	(土)	晴		11.1	11.9	2.5	2.1	7.6	7.6	34.9							
3	(日)	雨		11.2	11.7	2.7	2.1	7.6	7.6	34.2							
4	(月)	雨		11.3	11.9	2.4	1.9	7.6	7.6	32.1	72	95	39.1	200	0.16		
5	(火)	曇		11.6	12.5	3.0	2.1	7.7	7.6	32.6	72	90	39.6	265	0.13		
6	(水)	晴		11.9	14.7	3.6	2.3	7.6	7.6	31.6	71	90	39.4	251	0.15		
7	(木)	曇	18.2	11.8	13.3	3.5	2.3	7.6	7.6	31.4	72	91	39.7	227	0.16		
8	(金)	晴		11.9	14.7	3.7	2.3	7.6	7.6	31.1	72	92	34.9	226	0.13		
9	(土)	晴		12.0	15.2	3.4	2.2	7.6	7.6	34.0							
10	(日)	晴		12.1	15.5	3.5	2.1	7.6	7.7	34.0							
11	(月)	晴		12.1	15.7	3.2	2.2	7.6	7.7	31.6	73	91	36.1	207	0.13		
12	(火)	晴		12.2	15.8	3.4	2.0	7.6	7.7	31.6	73	90	37.1	239	0.10		
13	(水)	晴		12.3	15.8	3.2	2.1	7.6	7.7	31.4	73	92	37.1	238	0.15		
14	(木)	曇		12.1	13.4	2.9	2.1	7.6	7.7	31.3	73	91	38.1	220	0.11		
15	(金)	雨		12.2	13.0	2.5	2.0	7.6	7.7	31.3	72	91	37.9	233	0.13		
16	(土)	曇		12.8	13.4	2.8	2.2	7.6	7.7	33.4							
17	(日)	曇		13.7	15.4	3.2	2.2	7.7	7.7	32.5							
18	(月)	曇		14.2	16.8	3.5	2.3	7.8	7.7	29.9	67	87	33.7	211	0.16		
19	(火)	晴		14.5	17.0	3.8	2.2	7.7	7.7	29.8	68	88	33.1	207	0.17		
20	(水)	雨		14.4	15.0	3.3	2.5	7.7	7.7	29.6	67	84	33.1	195	0.16		
21	(木)	曇		14.8	17.2	4.2	2.4	7.6	7.7	29.1	66	86	31.8	212	0.16		
22	(金)	晴		14.9	17.6	5.2	2.9	7.6	7.6	28.5	66	89	34.2	220	0.06	10	2
23	(土)	曇		15.1	17.7	4.2	2.7	7.5	7.6	31.3							
24	(日)	曇		15.2	17.4	4.0	2.6	7.4	7.6	31.1							
25	(月)	晴		15.7	18.4	4.2	2.6	7.5	7.6	28.6	65	89	32.5	195	0.11		
26	(火)	曇		16.0	18.2	4.9	2.9	7.4	7.5	28.1	64	88	33.7	177	0.08		
27	(水)	雨		16.2	17.9	4.9	2.9	7.4	7.5	28.0	63	86	32.3	156	0.08		
28	(木)	曇		16.3	16.8	4.0	2.5	7.4	7.6	28.0	64	86	32.3	176	0.06		
29	(金)	曇		16.5	16.8	3.3	2.3	7.4	7.6	30.6							
30	(土)	晴		16.4	16.3	2.7	2.2	7.4	7.5	29.9							
最高			18.2	16.5	18.4	5.2	2.9	7.8	7.7	34.9	73	96	39.7	265	0.17	10	2
最低			18.2	10.8	10.2	2.2	1.9	7.4	7.5	28.0	63	84	31.8	156	0.06		
平均			18.2	13.4	15.2	3.5	2.3	7.6	7.6	31.1	69	90	35.7	215	0.12		
合計																10	2

多項目試験結果

実施日		4月7日	
気温	°C	18.2	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	11.8	13.3
濁度	度	3.5	2.3
pH		7.6	7.6
電気伝導率	mS/m		31.4
酸消費量	mg/L		72
全硬度	mg/L		91
カルシウム硬度	mg/L		53
マグネシウム硬度	mg/L		38
塩化物イオン	mg/L		39.7
全蒸発残留物	mg/L		227
全鉄	mg/L		0.16
COD	mg/L		2.9
BOD	mg/L		1.1
溶存酸素	mg/L		9.2
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		3.11
全窒素	mg/L		3.46
全リン	mg/L		0.12
硫酸イオン	mg/L		22.6
シリカ	mg/L		27.8
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		1

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

皿木分場

令和4年度

5月	日	曜日	天候	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量		多項目試験結果				
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							配水	配水					PAC(kg)
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							配水	配水	配水	配水	配水	配水	項目
1(日)	曇			16.5	16.9	1.8	1.8	7.4	7.6	30.1										実施日		5月6日	
2(月)	曇			16.4	16.6	3.1	2.4	7.4	7.5	27.0	60	82	32.5	194	0.10					気温	°C	25.4	
3(火)	晴			16.5	17.4	3.6	2.7	7.3	7.5	29.1										項目	単位	原水	配水
4(水)	晴			16.6	18.4	3.6	2.6	7.3	7.4	29.1										水温	°C	16.7	18.2
5(木)	晴			16.8	19.0	5.8	2.8	7.2	7.4	29.2										濁度	度	4.4	2.4
6(金)	晴	25.4		16.7	18.2	4.4	2.4	7.6	7.4	27.0	62	82	31.7	191	0.12					pH		7.6	7.4
7(土)	曇			16.8	18.5	4.4	2.7	7.5	7.5	29.5										電気伝導率	mS/m		27.0
8(日)	晴			16.9	17.9	3.9	2.3	7.6	7.5	29.4										酸消費量	mg/L		62
9(月)	曇			17.0	17.2	4.6	2.4	7.6	7.5	26.8	61	81	29.3	207	0.13					全硬度	mg/L		82
10(火)	晴			17.4	17.9	3.9	2.1	7.8	7.6	26.7	61	80	28.8	200	0.10					カルシウム硬度	mg/L		50
11(水)	晴			17.6	18.9	5.4	2.5	7.7	7.6	26.8	61	81	28.6	171	0.16					マグネシウム硬度	mg/L		32
12(木)	曇			17.8	19.7	3.4	2.3	7.7	7.5	26.8	60	82	29.8	181	0.12					塩化物イオン	mg/L		31.7
13(金)	雨			18.0	19.4	3.6	2.0	7.5	7.6	26.8	60	81	28.3	195	0.09					全蒸発残留物	mg/L		191
14(土)	雨			18.1	19.3	2.9	1.9	7.5	7.7	28.8										全鉄	mg/L		0.12
15(日)	曇			18.2	18.7	3.6	1.9	7.5	7.6	28.8										COD	mg/L		2.9
16(月)	雨			18.0	17.6	3.7	2.0	7.5	7.6	26.4	59	80	28.8	188	0.09					BOD	mg/L		0.8
17(火)	曇			18.1	18.3	3.0	1.9	7.5	7.5	26.2	60	80	27.5	197	0.12					溶存酸素	mg/L		8.3
18(水)	晴			18.3	19.5	3.5	2.1	7.5	7.5	26.2	59	79	27.3	192	0.09					全マンガン	mg/L		0.02
19(木)	晴			18.2	20.1	5.9	3.2	7.3	7.5	25.1	58	77	26.2	173	0.24					硝酸性窒素	mg/L		2.32
20(金)	晴			18.3	20.4	4.8	2.8	7.4	7.5	25.3	59	77	31.3	186	0.24					全窒素	mg/L		2.83
21(土)	曇			18.2	19.4	3.9	2.3	7.4	7.5	25.9										全リン	mg/L		0.13
22(日)	曇			18.2	18.8	3.3	2.2	7.4	7.5	28.3										硫酸イオン	mg/L		20.5
23(月)	曇			18.8	19.5	3.3	2.0	7.4	7.5	26.4	60	80	32.2	185	0.15					シリカ	mg/L		22.7
24(火)	晴			18.8	20.7	3.4	1.8	7.4	7.5	26.0	60	80	30.2	191	0.14					色度	度		4
25(水)	晴			19.0	21.1	3.5	1.7	7.4	7.5	26.3	60	80	30.5	197	0.11					懸濁物質	mg/L		1
26(木)	晴			19.1	21.0	3.1	1.5	7.4	7.5	26.1	60	81	29.3	197	0.11								
27(金)	雨			18.9	19.4	2.8	1.6	7.5	7.5	26.2	60	82	31.7	193	0.11			7	2				
28(土)	晴			19.6	21.3	2.3	1.5	7.5	7.4	28.5													
29(日)	晴			20.0	22.1	2.8	1.7	7.5	7.5	28.5													
30(月)	晴			20.1	21.9	2.5	1.6	7.5	7.5	26.4	59	80	30.0	184	0.10								
31(火)	雨			19.6	19.8	2.0	1.6	7.4	7.4	26.2	60	81	31.7	189	0.13								
最高				25.4	20.1	22.1	5.9	3.2	7.8	7.7	30.1	62	82	32.5	207	0.24			7	2			
最低				25.4	16.4	16.6	1.8	1.5	7.2	7.4	25.1	58	77	26.2	171	0.09							
平均				25.4	18.0	19.2	3.6	2.1	7.5	7.5	27.3	60	80	29.8	190	0.13							
合計																			7	2			

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

皿木分場

令和4年度

日	曜日	天候	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
				原水	配水	原水	配水	原水	配水							配水	配水
				PAC(kg)		硫酸(kg)											
1	(水)	晴		20.2	21.7	2.6	1.7	7.4	7.5	26.3	59	81	30.2	184	0.04		
2	(木)	晴		20.9	22.3	3.4	2.0	7.4	7.4	25.8	59	80	30.5	184	0.05		
3	(金)	晴		20.9	22.8	3.8	2.1	7.3	7.3	25.2	57	77	29.4	167	0.13		
4	(土)	晴		21.1	21.6	3.6	2.0	7.4	7.4	27.9							
5	(日)	雨		21.2	22.1	3.5	2.1	7.4	7.5	27.6							
6	(月)	雨		20.6	20.4	2.9	2.2	7.5	7.4	25.6	58	80	30.9	184	0.14		
7	(火)	曇		21.4	21.2	3.3	2.0	7.7	7.5	25.4	56	79	29.1	159	0.12		
8	(水)	雨		21.0	20.6	3.3	2.1	7.6	7.5	25.2	57	78	29.5	172	0.11		
9	(木)	晴	21.2	20.8	21.7	4.8	2.9	7.4	7.5	24.9	57	77	27.7	179	0.17		
10	(金)	晴		20.8	22.0	5.4	3.3	7.3	7.5	24.8	60	78	25.8	178	0.22		
11	(土)	曇		20.9	22.0	5.0	3.4	7.6	7.4	26.1							
12	(日)	曇		20.9	21.4	5.0	3.2	7.5	7.4	25.1							
13	(月)	晴		21.2	21.9	5.1	3.2	7.5	7.4	24.7	59	77	27.2	172	0.22		
14	(火)	曇		20.7	20.5	4.5	3.1	7.6	7.5	24.6	59	77	28.1	166	0.17		
15	(水)	雨		20.8	20.4	3.9	2.8	7.6	7.5	24.7	58	78	28.3	163	0.20		
16	(木)	曇		21.0	21.3	5.1	3.1	7.6	7.4	24.6	57	77	28.9	165	0.23		
17	(金)	曇		21.0	22.2	5.2	3.0	7.6	7.4	24.6	58	77	29.2	151	0.19	6	2
18	(土)	曇		21.1	22.3	5.1	3.0	7.5	7.4	26.7							
19	(日)	晴		21.5	22.9	4.5	2.7	7.6	7.5	25.3							
20	(月)	曇		21.6	22.9	3.8	2.4	7.5	7.5	25.4	59	80	29.2	149	0.16		
21	(火)	曇		21.8	23.4	4.0	2.3	7.5	7.5	25.3	59	80	29.6	157	0.16		
22	(水)	曇		21.5	22.1	3.5	2.1	7.6	7.5	25.2	58	80	29.7	163	0.14		
23	(木)	曇		21.8	22.6	3.2	2.0	7.8	7.5	25.4	59	79	28.3	153	0.10		
24	(金)	晴		22.4	23.8	3.7	2.0	7.6	7.5	25.5	60	81	30.0	163	0.10		
25	(土)	晴		22.2	24.4	3.7	2.1	7.6	7.6	28.3							
26	(日)	晴		22.4	25.0	3.7	1.9	7.7	7.6	28.3							
27	(月)	晴		22.5	25.2	3.4	1.9	7.7	7.6	26.0	63	83	29.1	177	0.12		
28	(火)	晴		22.7	25.3	4.4	1.9	7.8	7.6	26.1	61	82	28.8	162	0.11		
29	(水)	晴		23.0	25.4	3.5	1.9	7.8	7.7	26.0	61	82	30.4	158	0.19		
30	(木)	晴		23.3	25.9	3.3	1.7	7.8	7.7	26.1	61	83	29.2	162	0.11		
最高			21.2	23.3	25.9	5.4	3.4	7.8	7.7	28.3	63	83	30.9	184	0.23	6	2
最低			21.2	20.2	20.4	2.6	1.7	7.3	7.3	24.6	56	77	25.8	149	0.04		
平均			21.2	21.4	22.6	4.0	2.4	7.6	7.5	25.8	59	79	29.1	167	0.14		
合計																6	2

多項目試験結果

実施日	6月9日		
気温	°C	21.2	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	20.8	21.7
濁度	度	4.8	2.9
pH		7.4	7.5
電気伝導率	mS/m		24.9
酸消費量	mg/L		57
全硬度	mg/L		77
カルシウム硬度	mg/L		48
マグネシウム硬度	mg/L		29
塩化物イオン	mg/L		27.7
全蒸発残留物	mg/L		179
全鉄	mg/L		0.17
COD	mg/L		3.3
BOD	mg/L		0.9
溶存酸素	mg/L		7.8
全マンガン	mg/L		0.02
硝酸性窒素	mg/L		1.73
全窒素	mg/L		2.35
全リン	mg/L		0.11
硫酸イオン	mg/L		17.2
シリカ	mg/L		20.3
色度	度		6
懸濁物質	mg/L		1

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。