

皿木分場

令和8年度

月	日	曜日	天候	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)	酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
					原水	配水	原水	配水	原水	配水							配水	配水
4	1	(水)	雨		13.5	14.6	2.9	1.9	7.6	7.7	38.8	68	100	38.5	248	0.05		
	2	(木)	曇	16.0	12.6	13.2	2.6	2.0	7.6	7.5	38.7	68	98	39.3	250	0.09		
	3	(金)	晴		13.2	14.1	2.6	2.0	7.6	7.5	38.8	71	101	40.3	242	0.05		
	4	(土)	雨		13.1	12.7	2.8	2.0	7.6	7.5	38.6							
	5	(日)	晴		14.0	15.5	2.9	2.1	7.6	7.5	38.7							
	6	(月)	晴		14.1	15.0	4.6	2.3	7.6	7.5	38.6	68	90	39.6	250	0.08		
	7	(火)	雨		13.9	14.3	3.6	2.4	7.6	7.5	39.1	68	101	43.0	244	0.07		
	8	(水)	晴		14.0	13.6	3.3	2.2	7.6	7.5	39.1	68	99	44.1	262	0.08		
	9	(木)	晴		14.4	14.7	3.8	2.4	7.6	7.5	35.6	66	100	43.2	220	0.05		
	10	(金)	雨		14.5	14.2	3.6	2.4	7.6	7.5	35.7	65	99	47.0	248	0.09		
	11	(土)	晴		15.0	15.5	3.8	2.4	7.6	7.5	38.6							
	12	(日)	晴		15.2	15.1	4.1	2.4	7.6	7.5	38.4							
	13	(月)	晴		15.3	15.6	4.9	2.6	7.6	7.5	38.1	68	99	43.0	221	0.09		
	14	(火)	晴		15.3	15.2	2.8	2.7	7.6	7.7	38.1	68	97	42.4	221	0.11		
	15	(水)	曇		15.4	15.4	2.6	2.2	7.6	7.6	38.1	68	100	37.1	219	0.07		
	16	(木)	晴		15.4	15.3	2.0	2.1	7.6	7.7	38.2	68	100	44.3	206	0.10		
	17	(金)	晴		15.5	14.9	2.0	2.0	7.6	7.6	37.8	68	96	42.3	243	0.08		
	18	(土)	曇		16.0	15.6	2.1	2.0	7.5	7.6	37.7							
	19	(日)	晴		16.4	16.4	2.1	2.1	7.5	7.6	37.4							
	20	(月)	晴		16.4	16.5	2.0	2.2	7.5	7.6	37.5	68	94	41.2	213	0.11		
	21	(火)	晴		16.7	16.8	2.5	2.3	7.5	7.6	37.0	66	94	41.8	229	0.10		
	22	(水)	晴		16.9	16.9	2.8	2.2	7.5	7.6	36.9	66	95	42.2	221	0.13		
	23	(木)	曇		16.8	16.7	2.5	2.4	7.5	7.6	36.5	66	93	41.3	207	0.12		
	24	(金)	曇		16.8	16.0	2.0	2.3	7.6	7.6	36.4	67	92	39.2	254	0.07	19	3
	25	(土)	曇		17.1	16.5	2.3	1.9	7.6	7.7	36.1							
	26	(日)	晴		17.5	17.2	2.1	2.3	7.6	7.7	35.9							
	27	(月)	雨		17.0	16.6	2.5	2.3	7.6	7.7	35.7	65	91	39.9	252	0.11		
	28	(火)	晴		17.8	17.8	3.0	2.5	7.6	7.7	35.8	65	90	41.2	236	0.15		
	29	(水)	曇		18.0	17.8	6.3	2.5	7.7	7.6	35.6							
	30	(木)	曇		17.7	17.0	4.4	2.6	7.7	7.7	35.9	65	89	38.4	218	0.14		
	最高			16.0	18.0	17.8	6.3	2.7	7.7	7.7	39.1	71	101	47.0	262	0.15	19	3
	最低			16.0	12.6	12.7	2.0	1.9	7.5	7.5	35.6	65	89	37.1	206	0.05		
	平均			16.0	15.5	15.6	3.0	2.3	7.6	7.6	37.4	67	96	41.4	234	0.09		
	合計																19	3

多項目試験結果

実施日		4月2日	
気温	°C	16.0	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	12.6	13.2
濁度	度	2.6	2.0
pH		7.6	7.5
電気伝導率	mS/m		38.7
酸消費量	mg/L		68
全硬度	mg/L		98
カルシウム硬度	mg/L		62
マグネシウム硬度	mg/L		37
塩化物イオン	mg/L		39.3
全蒸発残留物	mg/L		250
全鉄	mg/L		0.09
COD	mg/L		2.4
BOD	mg/L		0.5
溶存酸素	mg/L		10.1
全マンガン	mg/L		0.01
硝酸性窒素	mg/L		2.48
全窒素	mg/L		3.34
全リン	mg/L		0.19
硫酸イオン	mg/L		27.7
シリカ	mg/L		26.3
色度	度		5
懸濁物質	mg/L		<1

備考  
 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。  
 ・24日の薬品使用は試運転による。