

人見浄水場

令和8年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水		
4月	1	(水)	曇	18.0	16.5	16.2	16.4	7.8	6.7	7.9	7.9	32.3	30.2	110	88	12.0	219	0.38	
	2	(木)	曇	17.0	9.5	13.4	14.0	57.2	8.7	7.7	7.6	17.0	17.7	73	60	9.0	155	0.55	6,354
	3	(金)	晴		17.1	12.6	12.4	16.7	4.5	7.7	7.4	22.1	21.5	60	64	17.0	163	0.37	5,554
	4	(土)	曇	11.0	13.6	13.4	13.8	19.9	7.5	7.7	7.5								4,717
	5	(日)	晴	9.0	20.3	16.5	15.9	43.4	7.1	7.7	7.5								7,659
	6	(月)	晴		20.5	15.8	15.6	21.6	3.7	7.7	7.3	22.0	21.5	57	60	17.0	166	0.43	6,830
	7	(火)	曇	1.0	17.5	16.2	16.4	22.9	3.4	7.8	7.5	26.5	26.2	80	78	17.0	200	0.28	6,864
	8	(水)	晴		13.2	12.6	13.2	27.8	3.0	7.8	7.5	29.0	29.1	100	90	18.0	223	0.24	6,398
	9	(木)	晴		17.6	14.1	14.2	22.0	3.2	7.8	7.6	30.6	30.8	110	92	17.0	240	0.24	5,444
	10	(金)	雨	4.0	18.4	15.6	15.6	17.7	4.2	7.9	7.7	31.2	31.6	120	98	18.0	251	0.33	4,151
	11	(土)	晴		22.7	17.4	17.2	28.6	7.0	7.8	7.5								5,777
	12	(日)	晴		17.6	17.3	17.9	24.2	7.2	7.8	7.5								6,666
	13	(月)	晴		21.8	17.5	18.0	17.0	2.8	7.8	7.6	31.2	31.7	110	94	18.0	240	0.23	5,032
	14	(火)	曇		21.8	17.4	17.6	15.0	3.5	7.8	7.6	31.4	31.9	120	96	17.0	250	0.32	4,872
	15	(水)	曇	16.0	20.7	17.2	17.5	21.2	3.4	7.8	7.7	32.0	32.5	120	96	17.0	235	0.30	5,289
	16	(木)	晴	3.0	17.1	17.1	17.2	22.2	5.1	7.7	7.5	21.5	22.4	77	66	13.0	171	0.29	6,231
	17	(金)	晴		12.8	15.2	15.3	45.2	5.8	7.5	7.4	27.5	25.5	87	82	19.0	205	0.31	7,984
	18	(土)	曇		18.5	15.2	15.5	25.9	8.0	7.7	7.5								6,221
	19	(日)	曇		20.8	16.1	16.2	24.8	8.2	7.7	7.6								4,777
	20	(月)	晴		19.9	17.6	17.6	25.7	4.8	7.8	7.6	32.0	32.3	120	96	17.0	245	0.34	4,111
	21	(火)	晴	2.0	21.2	17.8	18.0	16.8	5.4	7.8	7.7	31.7	32.2	130	96	18.0	249	0.34	3,333
	22	(水)	晴		21.4	16.6	17.0	16.6	5.0	7.8	7.7	32.0	32.2	130	96	18.0	248	0.44	3,855
	23	(木)	曇	27.0	18.5	17.4	17.8	14.4	6.7	7.8	7.8	32.1	32.5	130	98	15.0	239	0.58	1,702
	24	(金)	曇	2.0	14.4	15.6	15.8	23.3	5.1	7.7	7.5	23.0	21.3	77	66	12.0	177	0.35	6,197
	25	(土)	晴		16.2	15.0	15.1	24.3	8.4	7.7	7.4								6,693
	26	(日)	晴		17.9	15.5	15.3	21.2	8.2	7.7	7.5								4,821
	27	(月)	雨	43.0	13.8	16.6	17.0	25.9	4.3	7.7	7.7	14.6	30.8	120	92	18.0	213	0.35	6,921
	28	(火)	晴		20.6	15.9	15.9	29.0	4.5	7.7	7.3	22.8	22.3	67	68	17.0	178	0.39	9,109
	29	(水)	曇		19.1	17.4	17.5	22.6	6.8	7.7	7.4								5,444
	30	(木)	曇		15.1	16.0	16.6	16.2	5.6	7.8	7.6	29.5	29.4	110	88	18.0	238	0.49	3,444
	最高			43.0	22.7	17.8	18.0	57.2	8.7	7.9	7.9	32.3	32.5	130	98	19.0	251	0.58	9,109
	最低				9.5	12.6	12.4	7.8	2.8	7.5	7.3	14.6	17.7	57	60	9.0	155	0.23	
	平均				17.9	15.9	16.1	23.9	5.6	7.7	7.5	27.2	27.9	100	84	16.3	215	0.36	
	合計			153.0															162,450

多項目試験結果			
項目	単位	原水	配水
実施日		4月8日	
気温	°C	13.2	
水温	°C	12.6	13.2
濁度	度	27.8	3.0
pH		7.8	7.5
電気伝導率	mS/m	29.0	29.1
酸消費量	mg/L	110	100
全硬度	mg/L	90	90
カルシウム硬度	mg/L	68	66
マグネシウム硬度	mg/L	22	24
塩化物イオン	mg/L	13.0	18.0
全蒸発残留物	mg/L	272	223
全鉄	mg/L	1.40	0.24
COD	mg/L	6.9	4.3
BOD	mg/L	2.2	2.1
溶存酸素	mg/L	8.8	8.8
全マンガン	mg/L	0.08	0.06
アンモニウムイオン	mg/L	0.24	0.22
全窒素	mg/L	1.24	0.86
全リン	mg/L	0.22	0.09
硫酸イオン	mg/L	15.5	17.4
シリカ	mg/L	36.0	32.5
色度	度	38	9
懸濁物質	mg/L	32	4
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		