

病院等における吹付けアスベスト等使用実態調査 の報告について(フォローアップ)

平成18年2月14日
健康福祉部医療整備課
043-223-3881

1. 調査概要

県内病院における吹付けアスベスト等使用実態調査について（平成17年8月1日付け厚生労働省通知）等に基づき、県内の全病院（289）中（調査対象病院）245施設について、報告をまとめたもの。

(1) 調査対象

・国立病院・独立行政法人（一部）・大学病院を除く病院

(2) 調査対象建材

平成8年以前竣工（改修工事を含む）した建築物に使用されている、吹付けアスベスト、吹付けロックウール等（平成8年以降建築された病院を除く）

2. 調査結果

11月公表分

区分	全病院数	調査対象病院数	調査対象施設を有する病院数	回答病院数	吹付けアスベスト（石綿）等がある病院 ①	左記①のうち、措置済状態にある病院 ②	左記①のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の病院数
							ばく露のおそれがない場所を有する病院 ③	ばく露のおそれがある場所を有する病院 ④	
病院	289	272	245	245	71	41	32	10	15

今回公表分

区分	全病院数	調査対象病院数	調査対象施設を有する病院数	回答病院数	吹付けアスベスト（石綿）等がある病院 ①	左記①のうち、措置済状態にある病院 ②	左記①のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の病院数
							ばく露のおそれがない場所を有する病院 ③	ばく露のおそれがある場所を有する病院 ④	
病院	289	272	245	245	74	41	35	10	5

（注1）それぞれの調査項目に重複する病院があるため、②③④の施設数の合計と①の施設数とは一致しません。

3. 今後の対応

- *ばく露の恐れのある病院（10施設）に対しては、早急に適正な措置を行うよう指導済みであり、うち、3病院についてはすでに封鎖・囲い込み等措置済みであり、ほかの病院においても措置予定の報告等をすでに受けています。なお、措置予定の病院についてはすべて患者の利用場所ではない部分です。（別紙参考）
- *現在、分析調査中の病院は5病院ではありますが、そのうち2病院についてアスベストの含有は一部ありましたが、ばく露の恐れのない部分。他の病院についても分析結果が出次第、報告を指導しております。
- *ばく露等のおそれのない病院であっても吹付けアスベスト有りとの報告のあった病院に対しては県有施設の吹付けアスベスト対策マニュアル等を参考に今後の建物の維持管理にアスベストの点検や処置状況について、台帳等を作成して記入・保存することを指導する等、アスベストの適切な対策を行うよう、指導しております。

病院におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

開設者	病院名	措置状況	⑤患者利用あり										⑥患者利用なし							具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖等)					
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)		18)	19)			
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラ室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎		医療関係職種等養成所	その他			
(6)独立行政法人	労働者健康福祉機構 千葉労災病院	措置済																				中央監視室とその出入口通路等職員が日常利用する場所については18年3月措置予定。それ以外の機械室等は施設し、閉鎖。立入るときは、防塵マスク着用を義務付け、18年度に措置予定。成分分析結果でアスベスト含有が判明した場合は除去工事を行う。			
		措置予定													○	○	○						○		
		未定																							
(7)都道府県	県立東金病院	措置済																					立入禁止(使用禁止であり今後の使用は無。病院再編成により今後の存続が未定のため対策工事は行わない)		
		措置予定																						○	
		未定																							
(13)全社連	千葉社会保険病院	措置済																					封じ込め工事終了		
		措置予定													○		○	○							平成18年2月措置予定(封じ込め)
		未定																							
(23)公益法人	化学療法研究所附属病院	措置済																					ベニヤにより封じ込め工事終了		
		措置予定																						○	閉鎖措置終了。近く新病棟の建築を計画中であり(来春)その際該当箇所は取り壊し予定。
		未定																							
(24)医療法人	医療法人三矢会 八街総合病院	措置済																					閉鎖し厳重管理		
		措置予定																						○	
		未定																							
(24)医療法人	医療法人社団八信会 佐々木病院	措置済																					17年12月26日ボードにより囲い込み工事終了		
		措置予定																						○	
		未定																							
(24)医療法人	医療法人 鎗田病院	措置済																					18年4月に措置予定。それまでの間は立入禁止。		
		措置予定																						○	
		未定																							
(24)医療法人	医療法人菘仁会 萩原病院	措置済																					17年度中に措置予定		
		措置予定																						○	
		未定																							
(29)個人	大賀病院	措置済																					18年1月22日除去工事終了。なお、国の報告は1月12日に締め切られているのでその時点では措置予定である。		
		措置予定																						階段室 ○	
		未定																							
(29)個人	木更津東邦病院	措置済																					17年11月19日除去工事終了		
		措置予定																						○	
		未定																							

11月の時点と変更になったところ

平成18年2月10日現在