

県有施設における吹付けアスベスト等使用実態調査結果について

(総務省調査結果)

千葉県総務部管財課

電話 043-223-2088

1. 調査概要

対象施設： 千葉県所有の建物のうち平成8年以前に竣工(改修工事を含む。)した建築物

対象建材： 吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール(吹付けひる石等も含む。)

2. 県有施設における吹付けアスベスト等の調査結果

施設数	アスベスト使用の施設数			アスベスト未使用の施設	調査中施設	
	うち、除去済み	うち、処理済	うち、未処理			
1,778	75	14	32	29	1,513	190

- 1 総務省へ報告後に調査結果が判明した施設があるため、総務省発表の数値とは若干異なります。
- 2 「施設数」は、複数の建物で構成している施設であっても全体として1つのまとまりとして機能すると判断できる施設については、1施設と計上。同一施設でも敷地が異なる場合は、別施設として計上。
- 3 「除去済み」は、アスベストの使用が確認された施設のうち、アスベストを全部除去した施設数。
- 4 「処理済」は、アスベストの使用が確認された施設のうち、アスベストが発散、飛散しないよう防止処理(封じ込め、囲い込み)を講じている施設数。
- 5 「調査中の施設」は、アスベスト等の有無について、現在調査・分析等を行っている施設数。

3. 今後の対応

- (1) 千葉県アスベスト問題対策会議で策定した「県有施設の吹付けアスベスト対策マニュアル」に基づき、早急に対策工事の工法を検討し、飛散防止対策を講じる。
- (2) 調査中の施設については、アスベストであると確認された場合は、早急に対策工法を検討し、飛散防止対策を講じる。

4 . 施設区分別調査結果

区分	調査対象施設数	アスベスト使用の施設数	うち、除去済み	うち、処理済	うち、未処理	アスベスト未使用の施設	調査中の施設
	1,778	75	14	32	29	1,513	190
公営住宅等	142	1	0	0	1	141	0
社会福祉施設等	7	0	0	0	0	4	3
高等学校等	169	11	3	8	0	84	74
大学	1	0	0	0	0	1	0
保健所	15	2	1	0	1	9	4
警察	539	5	0	4	1	500	34
消防	1	1	0	1	0	0	0
上水道	39	6	1	1	4	22	11
下水道	17	4	0	1	3	8	5
工業用水	28	9	1	0	8	15	4
その他	820	36	8	17	11	729	55

(注) その他には、次の施設等も含んでいます

事務所庁舎等
博物館等
体育施設
試験研究機関

5 . アスベスト未処理施設 29 施設

障害者高等技術専門校(訓練室等)、内浦山県民の森(研修室)、水産総合研究センター(機械室等)、清見台県営住宅(浄化槽機械室)、千葉県中央警察署庁舎(機械室等)、千葉県立美術館管理棟(機械室)、千葉県立房総のむら房総風土記の丘資料館(機械室等)、千葉県立上総博物館本館(機械室)、千葉県総合スポーツセンター(エアライフル射撃場)、印旛健康福祉センター成田支所(機械室)、大房岬污水处理場(ポンプ室)、流山排水機場(機械室)、印旛沼下水道事務所(特高変電所等)、手賀沼下水道事務所(自家発電室等)、江戸川下水道事務所(特高変電所)、栗山浄水場(自家発電室)、柏井浄水場(ポンプ棟等)、福増浄水場姉崎分場(ポンプ棟等)、北船橋給水場(配水ポンプ室)、千葉工業用水道事務所郡本浄水場(冷凍機室)、千葉工業用水道事務所西広取水場(換気扇室)、千葉工業用水道事務所清水台配水池(電気室等)、千葉工業用水道事務所袖ヶ浦浄水場(発電機室等)、千葉工業用水道事務所宮崎給水場(電気室等)、千葉工業用水道事務所印旛沼浄水場(エアブロー室)、葛南工業用水道事務所大和田取水場(発電機室)、君津工業用水道事務所湊川取水場(ポンプ室)、千葉県がんセンターD棟(電機室)、千葉県東金病院E棟(倉庫)